
 ACESSO DE VIATURA NA EDIFICAÇÃO
OU ÁREA DE RISCO

 ENTRADA PARA O CB

 RISCO ELÉTRICO

 CENTRAL PREDIAL DE GLP



RUA PAULO ANTÔNIO DE GODOY



PLANTA DE RISCO DE INCÊNDIO

Escala 1 / 500

PLANO DE SEGURANÇA CONTRA INCÊNDIO E PÂNICO

IDENTIFICAÇÃO DA EDIFICAÇÃO E/OU ÁREA DE RISCO

Pavimento ou Setor	Ocupação	CI (MJ/m²)	Nº de pavimentos	Pé direito (m)	Área (m²)
TÉRREO	SALAS E OUTROS (Existente)	300	01	3,00	755,65
TÉRREO	SALAS E OUTROS (Ampliação)	300	01	3,00	228,80
Altura	TIPO II	Risco	RL	Área existente	-
				Área total	984,45 m²

MEDIDAS DE SEGURANÇA CONTRA INCÊNDIO

<input type="checkbox"/>	Acesso de viaturas do Corpo de Bombeiros	<input checked="" type="checkbox"/>	Iluminação de emergência
<input type="checkbox"/>	Separação entre edificações	<input type="checkbox"/>	Alarme de incêndio
<input type="checkbox"/>	Segurança estrutural nas edificações	<input checked="" type="checkbox"/>	Sinalização de emergência
<input type="checkbox"/>	Compartimentação horizontal/vertical	<input checked="" type="checkbox"/>	Extintores de incêndio
<input type="checkbox"/>	Controle de material de acabamento	<input type="checkbox"/>	Hidrantes e mangotinhos
<input checked="" type="checkbox"/>	Saídas de emergência	<input type="checkbox"/>	Chuveiros automáticos
<input type="checkbox"/>	Elevador de emergência	<input type="checkbox"/>	Resfriamento
<input type="checkbox"/>	Controle de fumaça	<input type="checkbox"/>	Espuma
<input type="checkbox"/>	Plano de emergência	<input checked="" type="checkbox"/>	Brigada de incêndio

RESERVATÓRIOS Inferior Superior RTI SPK

HISTÓRICO DE ATUALIZAÇÃO/SUBSTITUIÇÃO DO PSCIP

Data	Discriminação da atualização/substituição	Nº do PSCIP

Obra/Endereço CENTRO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL - CMEI NONA LUIZA
Rua Paulo Antônio de Godoy, 100 - Bairro da Luz - Dois Vizinhos - Pr.

Área 473,41 m² Ocupação EDUCACIONAL E CULTURA FÍSICA - E-5

Prancha 01 / 04
Conteúdo da Prancha PLANTA DE RISCO DE INCÊNDIO
QUADRO DE ESTATÍSTICA

Proprietário MUNICÍPIO DE DOIS VIZINHOS
CNPJ: 76.205.640/0001-08

Escala Indicada Responsável Técnico WIDAEI JADAL REFOSCO
Arquiteto e Urbanista - CAU A13413-9 Data 27 / 09 / 2021