

MEMORIAL SIMPLIFICADO DE PREVENÇÃO A INCÊNDIO E A DESASTRE



POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO PARANÁ
CORPO DE BOMBEIROS
MEMORIAL SIMPLIFICADO DE PREVENÇÃO A INCÊNDIOS E A DESASTRES

Folha 1/2

1. IDENTIFICAÇÃO DA EDIFICAÇÃO E/OU ÁREA DE RISCO

| | | | |
|---|--------------------------|----------------------------------|---------------|
| Logradouro Público: RUA FREI HONÓRIO, S/N, LOTEAMENTO SÃO JOÃO - DOIS VIZINHOS - PR | | | |
| Bairro: Alto da luz | Município: Dois Vizinhos | UF: PR | |
| Proprietário/responsável pelo uso: ASSOCIAÇÃO CASA DA PAZ DE DOIS VIZINHOS | | | |
| CNPJ / CPF: 00.608.862/0001-00 | Fone: (46) 3536-5000 | | |
| Responsável Técnico: RAUL ZANELLA | | | |
| Nº do registro: CREA-PR 136.200/D | Fone: (46) 3536-8837 | | |
| Áreas (m²) | Existente: 585,19 | A construir: | Total: 585,19 |
| Altura (m): TÉRREO | Nº de Pavimentos: 2 | Ocupação do Subsolo: Não | |
| Uso, divisão e descrição: Educacional, E-2, Escola Especial | | Risco: LEVE | |
| | | Carga de Incêndio: até 300 MJ/M² | |

2. ELEMENTOS ESTRUTURAIS

| | | | | |
|--|-------------|------|------------|---------|
| Estrutura Portante: | Concreto: X | Aço: | Madeira: | Outros: |
| Estrutura de Sustentação da Cobertura: | Concreto: | Aço: | Madeira: X | Outros: |

3. MEDIDAS DE SEGURANÇA CONTRA INCÊNDIO

| Item | Observações |
|-------------------------------------|-------------|
| Controle de Materiais de Acabamento | |
| X Saídas de Emergência | |
| X Iluminação de Emergência | |
| X Sinalização de Emergência | |
| X Extintores | |
| Brigada de Incêndio | |
| Outros (Especificar) | |

4. RISCOS ESPECÍFICOS

| Item | Quantitativo |
|---|--------------|
| Armazenamento de Líquidos Inflamáveis /Combustíveis | |
| Gás Liquefeito de Petróleo | |
| Armazenamento de Produtos Perigosos | |
| Fogos de Artifício | |
| Vasos sob Pressão (caldeira) | |
| Outros (Especificar) | |

5. DIMENSIONAMENTO DE POPULAÇÃO E SAÍDA DE EMERGÊNCIA

| Item | Quantitativo |
|----------------|---------------------|
| Tipo de Escada | ESCALADA COMUM (NE) |
| População | PESSOAS |

Demonstrativo de Cálculo (se necessário)

Responsável Técnico_____
Proprietário ou Responsável pelo Uso

6. AVALIAÇÃO DA CLASSIFICAÇÃO DA EDIFICAÇÃO

Declaro que a presente edificação se enquadra nos parâmetros da tabela 5 do CSCIP e que atende as seguintes especificações:

- a. Possui área total construída menor que 1.500 m² para risco leve e menor que 1.000 m² para risco moderado ou elevado;
- b. Possui altura igual ou inferior a 9.00 m quando risco leve;
- c. Possui altura igual ou inferior a 6.00 m quando risco moderado ou elevado;
- d. Não possui subsolo com ocupação diferente de estacionamento;
- e. Não comercializa ou armazena volume superior a 250 L (duzentos e cinquenta litros) de líquido inflamável ou combustível;
- f. Não armazena volume superior a 190 kg (cento e noventa quilogramas) de GLP.

7. AVALIAÇÃO DAS SAÍDAS DE EMERGÊNCIA

Declaro que as saídas de emergência se encontram de acordo com o constante na NPT 11 - Saídas de Emergência

8. AVALIAÇÃO DOS EXTINTORES DE INCÊNDIO

Declaro que os extintores de incêndio foram instalados na edificação de acordo com a NPT 21 - Sistema de proteção por extintores de incêndio e encontram-se com prazo de validade e inspeção em dia

| Agente Extintor | | Quantitativo/capacidade extintora | |
|-----------------|-----------------------------------|-----------------------------------|------------|
| | Carga d'água | | |
| | Carga de espuma mecânica | | |
| | Carga de Dióxido de Carbono (CO2) | | |
| | Carga de pó BC | | |
| X | Carga de pó ABC | 4 | 2:A 20B: C |
| | Outras (Especificar) | | |

9. AVALIAÇÃO DA SINALIZAÇÃO DE EMERGÊNCIA

Declaro que a sinalização de emergência foi instalada na edificação de acordo com a NPT 20 - Sinalização de Emergência

| Tipo de Sinalização / Código da Placa | Quantitativo |
|--|--------------|
| | |
| INDICAÇÃO DO SENTIDO DE SAÍDA DE EMERGÊNCIA / S2 | 4 |
| INDICAÇÃO DO SENTIDO DE SAÍDA DE EMERGÊNCIA / S3 | 2 |
| INDICAÇÃO DO SENTIDO DE SAÍDA DE EMERGÊNCIA / S8 | 1 |
| EXTINTOR DE INCÊNDIO / E5 | 4 |
| | |
| | |

10. AVALIAÇÃO DO CONTROLE DE MATERIAL DE ACABAMENTO (Se houver)

Declaro que os materiais de acabamento e revestimento utilizados atendem ao disposto na NPT 10 - Controle de material de acabamento e revestimento.

| Finalidade do Material | Classe dos Materiais Empregados |
|------------------------|---------------------------------|
| Piso | |
| Parede e Divisória | |
| Teto e Forro | |

11. AVALIAÇÃO DA ILUMINAÇÃO DE EMERGÊNCIA (Se houver)

Declaro que a iluminação foi instalada na edificação de acordo com a NPT 18 - Iluminação de Emergência

12. AVALIAÇÃO DO GLP (Se houver)

Declaro que a Central de GLP atende ao disposto na NPT 28 - Manipulação, Armazenamento, Comercialização e Utilização de Gás Liquefeito de petróleo (GLP), não havendo botijões de GLP no interior da edificação.

13. DECLARAÇÕES GENÉRICAS

Declaro estar ciente de que o Corpo de Bombeiros pode, a qualquer tempo, verificar as informações e declarações prestadas. Inclusive por meio de fiscalização e de solicitação de documentos.

Declaro estar ciente de que não devem ser alteradas as características da edificação e da ocupação apresentadas.

O registro de informações inverídicas pode acarretar ao usuário o crime de falsidade ideológica indicado no Artigo 299 do Código Penal, com previsão de pena de um a cinco anos de reclusão e multa, sem prejuízo das providências administrativas e cíveis cabíveis.

Responsável Técnico

Proprietário ou Responsável pelo Uso