

CORTE A-A'

Escala: 1/50

PLANTA BAIXA

Escala: 1/100

Área Total Construída: 604,79. m²

CONTROLE DE MATERIAS E ACABAMENTOS

CLASSE DOS MATERIAIS A SEREM UTILIZADOS, CONSIDERANDO O GRUPO/DIVISÃO DA OCUPAÇÃO/USO, EM FUNÇÃODA FINALIDADE DO MATERIAL:

GRUPO / DIVISÃO	FINALIDADE DO MATERIAL		
	PISO (Acabamento/Revestimento)	PAREDE (Acabamento/Revestimento)	TETO E FORRO (Acabamento/Revestimento)
E - 5	Classe I	Classe I	Classe I e II-A

Controle de Materiais de Acabamentos e Revestimento (CMAR):

TETO/FORRO:
Todos ambientes ..... Classe II-A
Cobertura ..... Classe I

PAREDE/ACABAMENTO:
Todos ambientes ..... Classe I

PAREDE/REVESTIMENTO:
Todos ambientes ..... Classe I

PISO
Todos ambientes ..... Classe I

SINALIZAÇÃO: CONFORME NPT 020

QUANT.	CÓDIGO	SIMBOLO	SIGNIFICADO	FORMA E COR	APLICAÇÃO
06 placas	E5		Extintor de incêndio	Símbolo: quadrado Fundo: vermelha Pictograma: fotoluminescente	Indicação de localização dos extintores de incêndio Dimensões : 268mm x 268mm
04 placas	S2		Indicação do sentido de saída de emergência	Símbolo: retangular Fundo: verde Pictograma: fotoluminescente	Indicação do sentido (esquerda ou direita) de uma saída de emergência Dimensões mínimas: L = 2,2 H H = 125mm, L = 252mm
12 placas	S12	SAÍDA	Saída de emergência	Símbolo: retangular Fundo: verde Mensagem "SAÍDA" e ou pictograma e ou seta direcional: fotoluminescente, com altura de letra e 65mm e 100mm	Indicação da saída de emergência, com ou sem complementação de pictograma fotoluminescente (seta ou imagem, ou ambos) Dimensões = 190mm x 380mm

OBSERVAÇÃO: No caso de extintores instalados em pilares, as placas de sinalização dos equipamentos deverão ser instaladas em todas as faces dos elementos.

CONVENÇÕES

SIMBOLO	DESCRIÇÃO
	EXTINTOR CARGA D' ÁGUA
	EXTINTOR CARGA DE PÓ BC
	EXTINTOR CARGA DE DIÓXIDO DE CARBONO
	EXTINTOR CARGA DE PÓ ABC
	BARRA ANTIPÂNICO - CONFORME NBR 11785/97
	SINALIZAÇÃO DE ALARME SONORO - CONFORME NPT 020
	SINALIZAÇÃO DE ACIONADOR MANUAL - CONFORME NPT 020
	SINALIZAÇÃO DE EXTINTOR - CONFORME NPT 020
	SINALIZAÇÃO DE HIDRANTE - CONFORME NPT 020
	SINALIZAÇÃO DO SENTIDO DA SAÍDA - CONFORME NPT 020
	SINALIZAÇÃO DE SAÍDA - CONFORME NPT 020
	SINALIZAÇÃO DE BARRA ANTIPÂNICO - CONFORME NPT 020
	ILUMINAÇÃO DE EMERGÊNCIA - CONFORME NPT 018
	ILUMINAÇÃO DE EMERGÊNCIA BLOCO AUTÔNOMO // FAROLETE
	CENTRAL DE ALARME
	PAINEL REPETIDOR DO SISTEMA
	AVISADOR SONORO TIPO SIRENE
	BATERIAS DO SISTEMA DE ALARME
	ACIONADOR MANUAL DO SISTEMA DE ALARME
	DIREÇÃO DO FLUXO DA ROTA DE FUGA
	SAÍDA FINAL DA ROTA DE FUGA
	HIDRANTE DUPLO
	BOTOEIRA (ACIONAMENTO DO SISTEMA DE HIDRANTES)
	TUBULAÇÃO DE REDE DE HIDRANTES
	PRUMADA (SOBE)
	PRUMADA (DESCE)

NOTA (PLACA INDICATIVA DE PÚBLICO):
Devem ser instaladas, em todos os acessos de entrada do recinto, placas indicativas da capacidade total de público, conforme exemplo (ver prancha de detalhes).

ATENÇÃO:
O sistema de iluminação de emergência e sinalização de emergência utilizados na edificação deverão atender as exigências da NPT 018 - Iluminação de Emergência e NPT 020 - Sinalização de Emergência.

NOTA: As portas permanecerão abertas e desobstruídas durante todos os eventos. SOMENTE SERÃO FECHADAS DAS SAÍDAS DE EMERGÊNCIAS

NOTAS:
1. SISTEMA DE ILUMINAÇÃO E SINALIZAÇÃO DE EMERGÊNCIA:
- O sistema de iluminação e sinalização de emergência utilizados na edificação deverão atender as exigências da NPT 018/12 - Iluminação de Emergência e NPT 020/12 - Sinalização de Emergência.

2. PORTAS DE SAÍDA:
- As portas de abrir, sem ferragem antipânico e que não abram no sentido da fuga, utilizadas como saídas de emergência, serão permanecer abertas e desobstruídas durante todo o expediente na edificação;
- Os acessos devem permanecer livres de quaisquer obstáculos, tais como móveis, divisórias provisórias, vasos ornamentais, floreiras, e outros, de forma permanente, mesmo quando o prédio estiga supostamente fora de uso.

3. PLACA INDICATIVA DE PÚBLICO:
- Devem ser instaladas, em todos os acessos de entrada do recinto, placas indicativas da capacidade total de público, conforme exemplo (ver prancha de detalhes).

PROJETO EXECUTIVO INSTALAÇÃO DE SISTEMA DE COMBATE A INCÊNDIO

PLANO DE SEGURANÇA CONTRA INCÊNDIO E PÂNICO

HISTÓRICO DE ATUALIZAÇÃO/SUBSTITUIÇÃO DO PSCIP

Data	Discriminação da atualização/substituição	Nº do PSCIP

Obra/Endereço
CENTRO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL - CMEI MARIANA
Rua do Comercial, 1226 - Bairro: São Francisco - Dois Vizinhos/PR

Área: 604,79 m²

Ocupação: E - EDUCACIONAL E CULTURA FÍSICA (E5 - PRÉ-ESCOLA (CRECHE))

PARA USO DO CBMPR

Prancha: 02 / 03

Conteúdo da Prancha
PLANTA BAIXA SISTEMAS
CORTE A-A'

Proprietário
PREFEITURA MUNICIPAL DE DOIS VIZINHOS - CNPJ 76.205.640/0001-08

Escala: INDICADA

Responsável Técnico

Data: 21/12/2017