

PLANTA BAIXA SISTEMAS DE EMERGÊNCIA

PLANTA BAIXA SISTEMAS DE EMERGÊNCIA

DETALHE ILUMINAÇÃO DE EMERGÊNCIA

**NOTAS (CONFORME NPT 028 -
CORPO DE BOMBEIROS DO PARANÁ)**

- A execução da Central de GLP deverá obedecer seguintes distanciamentos:

A) Fontes de ignição e outras aberturas (portas):
Para recipientes locais: $d = 1,50$ m

B) Produtos tóxicos, perigosos, inflamáveis e
d: 6,00 m;

C) Materiais combustíveis: $d = 3,00$ m;

- As portas deverão ser do tipo de correr ou de
dentro para fora com vão mínimo DE 1,20m,
permitindo a instalação de fechadura provisória
podendo no entanto, ser instalada porta cade-
nada;

- Capacidade total de central = 90 Kg.

DETALHE CENTRAL

Escala: 1/50

PROJETO BÁSICO EXECUTIVO

HISTÓRICO DE ATUALIZAÇÃO/SUBSTITUIÇÃO DO PSCIP		
Data	Discriminação da atualização/substituição	Nº do PSCIP

Obra/Endereço ESCOLA MUNICIPAL PLÍNIO SALGADO Estrada Municipal - Linha Conradão - Dois Vizinhos/PR		
Área 1.825,39 m²	Ocupação E = EDUCACIONAL E CULTURA FÍSICA - ESCOLAR GERAL - E-1	PARA USO DO CBRM
Prancha <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; display: inline-block;"> 02 / 03 </div>	Conteúdo da Prancha PLANTA BAIXA	
Proprietário PREFEITURA MUNICIPAL DE DOIS VIZINHOS - CNPJ 16.265.640/0001-08		Data 18/10/2018
Escala	Responsável Técnico	