
Projeção da Cobertura
ÁREA DESCOBERTA
MURO : 150cm
Portão
SALA DE AULA 10
A: 32,69m²
PISO ANTIDERRAPANTE E INCOMBUSTÍVEL CLASSE I
BIBLIOTECA
A: 18,85m²
PISO ANTIDERRAPANTE E INCOMBUSTÍVEL CLASSE I
SALA DE AULA 09
A: 52,92m²
PISO ANTIDERRAPANTE E INCOMBUSTÍVEL CLASSE II-B
SALA DE AULA 11
A: 50,04m²
PISO ANTIDERRAPANTE E INCOMBUSTÍVEL CLASSE II-B
SALA DE AULA 08
A: 50,04m²
PISO ANTIDERRAPANTE E INCOMBUSTÍVEL CLASSE II-B
CIRCULAÇÃO
A: 29,26m²
PISO ANTIDERRAPANTE E INCOMBUSTÍVEL CLASSE I
SALA DE AULA 12
A: 51,12m²
PISO ANTIDERRAPANTE E INCOMBUSTÍVEL CLASSE II-B
SALA DE AULA 07
A: 51,12m²
PISO ANTIDERRAPANTE E INCOMBUSTÍVEL CLASSE II-B
CARGA PO ABC 2-A : 20-B:C
S3 SAÍDA
S12 SAÍDA
E5 EXTINTOR
SALA DE AULA 06
A: 21,94m²
PISO ANTIDERRAPANTE E INCOMBUSTÍVEL CLASSE II-B
BWC A: 10,02m²
BWC A: 10,39m²
Bebedouro
Bebedouro
PISO ANTIDERRAPANTE E INCOMBUSTÍVEL CLASSE I
CIRCULAÇÃO
A: 85,25m²
PISO ANTIDERRAPANTE E INCOMBUSTÍVEL CLASSE I
SALA DE AULA 13
A: 51,12m²
PISO ANTIDERRAPANTE E INCOMBUSTÍVEL CLASSE I
BIBLIOTECA 01
A: 59,79m²
PISO ANTIDERRAPANTE E INCOMBUSTÍVEL CLASSE I
SERVIÇO 01 ADEQUAÇÃO
Demolição de Rampa
Execução de Alvenaria
Execução de Revestimento
Execução de Revestimento Impermeável
Demolição de Viga Existente
Remoção de Tela Existente
Demolição de Laje h= 12
Demolição de laje para escada (2,00)
Execução de laje para escada (2,00)
Execução de Calçada em Paver 10,0 m2
Mureta h: 15cm
MURO : 150cm
Portão metálico
ÁREA DESCOBERTA
ARQUIBANCADAS
QUADRA POLIESPORTIVA (ÁREA NÃO COMPUTAVEL)
A: 888,80m²
PISO ANTIDERRAPANTE E INCOMBUSTÍVEL CLASSE I
Escada Caracol 1,00m Degraus: h = 17,5 x 29cm Cor Cinza/Preto S/2
Remoção de portão de ferro
PISO ANTIDERRAPANTE E INCOMBUSTÍVEL CLASSE I
NOTA: Piso Cáqueis: acesso ao salão Obs: Rampa com 8,00 m Inclinação 4,00%
SERVIÇO 02 ADEQUAÇÃO
Rebaixamento e Demolição de Laje de concreto para ajuste de níveis Execução de piso em concreto não armado Execução de Rampa em Paver 10,0 m2 Execução de Alvenaria
RAMPA ACESSIBILIDADE
PASSARELA
A: 21,05m²
PISO ANTIDERRAPANTE E INCOMBUSTÍVEL CLASSE I
ABERTURA Obs: Cáqueis: acesso ao salão Obs: Rampa com 8,00 m Inclinação 4,00%
SERVIÇO 03 ADEQUAÇÃO
Demolição de Alvenaria Demolição de piso em concreto não armado com espessura de 10 cm Execução de piso em concreto não armado com espessura de 10 cm
Demolição de Laje h=10
Demolição de Viga
Demolição de Pilar
Demolição de Escada
Demolição de Rampa
Demolição de Alvenaria