



Lista de Materiais	
Cabo Unipolar (cobre)	
Isol.PVC - 0,6/1kV (ref. Inbrac Polivinil Flex Antichama)	
6 mm²	288,50 m
10 mm²	13,50 m
Dispositivo de Proteção	
Disjuntor Unipolar Termomagnético - norma DIN 25 A	2 pç
Disjuntor bipolar termomagnético - UL 50 A	1 pç
Dispositivo de proteção contra surto 175 V - 40 kA	3 pç
Interruptor bipolar DR (fase/fase - In 30mA) - DIN 25 A	1 pç
Eletroduto PVC flexível	
Eletroduto flexível 3/4"	4,25 m
Eletroduto flexível 40mm	78,60 m
Eletroduto Rígido PVC rosca	
3/4"	32,50 m
Lâmpada de alta pressão	
Refletor Led 125 W	15 pç
Quadro de medição - COPEL	
Existente	
Quadro distrib. chapa pintada - embutir	
Barr. bif., no Fuse+disj. geral	
Cap. 6 disj. unip. - In barr. 100 A	1 pç

PREFEITURA MUNICIPAL

Administração 2017 / 2020

COMPROVAÇÃO	PROJ. TÉCNICO	PROJETO
		01/01
DATA	ÁREA DE LAZER - BAIRRO DA LUZ	PROJETO
		ELÉTRICO
ÁREA	624,68M²	DATA
		FEVEREIRO/2020
COMPROVAÇÃO	PLANTA BAIXA - ELÉTRICO - DETALHES	DATA
	DETALHES QUADRO	01
DATA	RUA ANTONIO CHIOCA - S/Nº	05
		INDICADA
VARIEDADE	DOIS VIZINHOS PARANÁ	VARIEDADE

Elétrico

Escala 1 / 75

RUA ANTÔNIO CHIOCA